

Hardhetsmåling (°dH) vannverk Senja kommune 2023

Område	Vannverk	Parameter
Senja vest:		<i>Hardhet (titrert) (°dH)</i>
	<u>11 Hamn Vannverk</u>	
	1102 Renvann VBA	< 2 °dH
	1103 Nettvann	< 2 °dH
	<u>12 Finnseter Vannverk</u>	
	1202 Renvann VBA	< 2 °dH
	1203 Nettvann	< 2 °dH
	<u>22 Torsken Vannverk</u>	
	2202 Renvann VBA	< 2 °dH
	2302 Nettvann	< 2 °dH
	<u>23 Gryllefjord Vannverk</u>	
	2302 Renvann VBA	< 2 °dH
	2303 Nettvann	< 2 °dH
	<u>25 Veidmansfjorden Vannverk</u>	
	2502 Renvann VBA	1 °dH
	2503 Nettvann	1 °dH

Område	Vannverk	Parameter
Senja nord:		<i>Hardhet (titrert) (°dH)</i>
	<u>10 Skaland Vannverk</u>	
	1003 Renvann VBA	< 2 °dH
	1004 Nettvann	< 2 °dH
	<u>13 Senjahopen Vannverk</u>	
	1306 Renvann VBA	< 2 °dH
	1308 Nettvann	< 2 °dH
	<u>14 Medfjorvær Vannverk</u>	
	1403 Renvann VBA	< 2 °dH
	1404 Nettvann	< 2 °dH
	<u>17 Fjordgård Vannverk</u>	
	1703/1703 Renvann VBA	6 °dH / (5°dH)
	1704/1704 Nettvann	4 °dH / (5 °dH)
	<u>19 Husøy Vannverk</u>	
	1902 Renvann VBA	1 °dH
	1903 Nettvann	1 °dH
	<u>20 Lysnes Vannverk</u>	
	2002 Renvann VBA	4 °dH
	Nettvann	4 °dH

Hardhetsklasse	milligram kalsium per liter	Tyske hardhetsgrader °dH
Meget bløtt vann	0-15	0-2,1
Bløtt vann	15-35	2,1-4,9
Middels hardt vann	35-70	4,9-9,8
Hardt vann	70-150	9,8-21
Meget hardt vann	> 150	> 21

Hardhetsmåling (°dH) vannverk Senja kommune 2023

Område	Vannverk	Parameter
Senja sentrum/omegn:		Hardhet (titrert) (°dH)
	<u>15 Finnsnes Vannverk</u>	
	1503 Renvann VBA	<2 °dH
	1509 Nettvann	<2 °dH
	<u>18 Gibostad Vannverk</u>	
1802 Renvann	Hansneselva VBA	2 °dH
	1804 Nettvann	2 °dH
	<u>21 Straumen Vannverk</u>	
Nettvann	Straumen2103	3 °dH
	<u>26 Skrolsvik Vannverk</u>	
	2602 Nettvann	< 2 °dH
	2603 Nettvann	< 2 °dH
	<u>27 Rødsand Vannverk</u>	
	Renvann VBA	X °dH
	2703 Nettvann	2 °dH
	<u>28 Stonglandet Vannverk</u>	
	2802 Nettvann	< 2 °dH
	2804 Nettvann	< 2 °dH
	<u>29 Lekangund Vannverk</u>	
	2902 Nettvann	7 °dH
	2904 Nettvann	7 °dH
	<u>30 Valvåg Vannverk</u>	
	3002 Nettvann	3 °dH
	3003 Nettvann	4 °dH
	<u>31 Rubbestad Vannverk</u>	
	3102 Nettvann	4 °dH
	3104 Nettvann	4 °dH

Område	Vannverk	Parameter
Senja sentrum/omegn:		Hardhet (titrert) (°dH)
	<u>32 Solli Vannverk</u>	
	3202 Nettvann	3 °dH
	3204 Nettvann	3 °dH
	<u>33 Vesterfjell Vannverk</u>	
	3302 Nettvann	4 °dH
	3304 Nettvann	4 °dH
	<u>34 Bryggerhaug Vannverk</u>	
	3402 Nettvann	11 °dH
	3404 Nettvann	11 °dH
	<u>35 Skatvik Vannverk</u>	
	3504 Nettvann	12 °dH
	3507 Nettvann	12 °dH

